





Lp.	SKU	Nazwa	Grafika	Łączność	Typ	Zasilanie	Wymiary	*Okres działania (do)	Miejsce montażu	Norma
1	SA-DC03	Czujnik czadu Spacetronik SA-DC03		Brak	Tlenek węgla (CO)	Bateria (CR123A)	87x87x31	10 lat	montaż na ścianie w przedziale 70 - 180 cm (najlepiej na wysokości oczu dorosłego człowieka)	EN50291-1:2018 + AC:2021
2	SA-DC04	Czujnik CO2 Spacetronik SA-DC04		Brak	Tlenek węgla (CO)	Baterie (2x AA)	140x70x28	10 lat	montaż na ścianie w przedziale 70 - 180 cm (najlepiej na wysokości oczu dorosłego człowieka)	EN50291-1:2018
3	SA-DG02	Czujnik gazu z alarmem Spacetronik SA-DG02		Brak	Metan (CH4)	Sieć 220-240V AC	112x86x33	5 lat	montaż na ścianie nie niżej niż 50cm od sufitu	EN50194-1:2009
4	SA-DG03	Czujnik gazu z alarmem Spacetronik SA-DG03		Brak	Propan, Butan	Sieć 220-240V AC	112x86x33	5 lat	montaż na suficie (najlepiej w centralnym punkcie pomieszczenia)	EN50194-1:2009
5	SA-DS03	Czujnik dymu Spacetronik SA-DS03		Brak	dymu	Bateria (CR123A)	76x76x28	10 lat	montaż na suficie (najlepiej w centralnym punkcie pomieszczenia)	EN 14604:2005/AC:2008
6	SA-DS03B	Czujnik dymu Spacetronik SA-DS03B		Brak	dymu	Bateria (CR123A)	76x76x28	10 lat	montaż na suficie (najlepiej w centralnym punkcie pomieszczenia)	EN 14604:2005/AC:2008
7	SA-DS04	Czujnik dymu Spacetronik SA-DS04		Brak	dymu	Bateria (zintegrowana, niewymienna)	d=105 h=35	10 lat	montaż na suficie (najlepiej w centralnym punkcie pomieszczenia)	EN 14604:2005 + AC:2008
8	SL-DC01	Bezprzewodowy czujnik czadu WiFi Tuya SL-DC01		Tuya	Tlenek węgla (CO)	Sieć 100-240V AC	102x102x46	5 lat	montaż na ścianie w przedziale 70 - 180 cm (najlepiej na wysokości oczu dorosłego człowieka)	EN 50291-1:2018/AC:2021
9	SL-DC02	Bezprzewodowy czujnik CO2 z LED Tuya SL-DC02 3w1		Tuya	Dwutlenek Węgla (CO2) + temperatura + wilgotność	Bateria (zintegrowana, niewymienna, ładowana przez USB-C)	100x100x30	10 lat	montaż na suficie (najlepiej w centralnym punkcie pomieszczenia)	nie dotyczy
10	SL-DC03	Czujnik CO2 Tuya Spacetronik SL-DC03		Tuya	Tlenek węgla (CO)	Bateria (CR123A)	87x87x31	10 lat	montaż na ścianie w przedziale 70 - 180 cm (najlepiej na wysokości oczu dorosłego człowieka)	EN50291-1:2018 + AC:2021
11	SL-DG01	Bezprzewodowa czujka gazu Smart Life SL-DG01		Tuya	Metan (CH4), Propan, Butan	Sieć 100-240V AC	102x102x46	5 lat	montaż na ścianie nie niżej niż 50cm od sufitu	EN 50194-1:2023
12	SL-DG02	Bezprzewodowa czujka gazu Smart Life SL-DG02		Tuya	Metan (CH4)	Sieć 110-240V AC	112x86x33	5 lat	montaż na ścianie nie niżej niż 50cm od sufitu	EN 50194-1:2023

Lp.	SKU	Nazwa	Grafika	Łączność	Typ	Zasilanie	Wymiary	*Okres działania (do)	Miejsce montażu	Norma
13	SL-DG03	Czujnik gazu z alarmem Spacetronek SL-DG03		Tuya	Propan, Butan	Sieć 220-240V AC	112x86x33	5 lat	montaż na ścianie co najmniej 30 cm nad podłogą	EN50194-1:2009
14	SL-DS01	Bezprzewodowa czujka dymu Smart Life SL-DS01		Tuya	dymu	Baterie (2x AAA)	d=128 h=42	5 lat	montaż na suficie (najlepiej w centralnym punkcie pomieszczenia)	EN 14604:2005/AC:2008
15	SL-DS02	Bezprzewodowa czujka dymu Smart Life SL-DS02		Tuya	dymu	Bateria (CR123A)	76x76x28	10 lat	montaż na suficie (najlepiej w centralnym punkcie pomieszczenia)	EN 14604:2005/AC:2008
16	SL-DS03B	Czujnik dymu Tuya Spacetronek SL-DS03B		Tuya	dymu	Bateria (CR123A)	76x76x28	10 lat	montaż na suficie (najlepiej w centralnym punkcie pomieszczenia)	EN 14604:2005/AC:2008
17	SL-DS04	Czujnik dymu Tuya Spacetronek SL-DS04		Tuya	dymu	Bateria (zintegrowana, niewymienna)	d=105 h=35	10 lat	montaż na suficie (najlepiej w centralnym punkcie pomieszczenia)	EN 14604:2005 + AC:2008
18	SL-DW01	Bezprzewodowa czujka zalania Smart Life SL-DW01		Tuya	Poziomu wody/Zalania	Baterie (2x AAA)	65x65x38	5 lat	Na podłodze / powierzchni zalania (na płasko)	nie dotyczy
19	ZB-DG02	Czujnik gazu z alarmem Spacetronek ZB-DG02		ZigBee / Tuya	Metan (CH4)	Sieć 220-240V AC	112x86x33	5 lat	montaż na ścianie nie niżej niż 50cm od sufitu	EN50194-1:2009
20	ZB-DG03	Czujnik gazu z alarmem Spacetronek ZB-DG03		ZigBee / Tuya	Propan, Butan	Sieć 220-240V AC	112x86x33	5 lat	montaż na ścianie co najmniej 30 cm nad podłogą	EN50194-1:2009